

## АКТ

проведения практической тренировки по отработке действий по безопасной,  
быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

«09» апреля 2024 г.

**Комиссия в составе:** заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты  
Осипенкова Светлана Евгеньевна; заместитель заведующего Вокина Ирина Викторовна, инспектор г.  
Воркуты ОНПР Богинс Владимир Артурович составила настоящий акт о результатах проведения  
практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае  
возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации в здании МБДОУ «Детский сад № 11 комби-  
нированного вида» г. Воркуты, расположенного по адресу:  
г. Воркута, ул. Димитрова, д. 16.

### Характеристика здания с массовым пребыванием людей:

- размеры в плане: 68,4 x 17,6 метров;
- степень огнестойкости: 3
- этажность: 3
- количество эвакуационных выходов: 8
- тип системы оповещения о пожаре: речевая

Количество человек, подлежащих эвакуации 192

### Время:

- начала тренировки (подачи вводной о возникновении пожара) в 10<sup>15</sup>,
- срабатывания системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 10<sup>20</sup>,
- начала эвакуации из здания 10<sup>22</sup>, завершения эвакуации из здания 10<sup>30</sup>,
- окончания сбора информации о количестве эвакуируемых людей 10<sup>40</sup>.

### Результаты эвакуации:

- фактическое время эвакуации людей из здания – 25ч
- результат работы системы АПС и оповещения – удовлетворительный
- количество эвакуируемых 192, из них детей 145, обслуживающий персонал 47 + 6 студентов
- количество используемых эвакуационных выходов из здания 8,
- количество постов безопасности у выходов 8,
- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава – да,
- соотношение списочной численности к фактически эвакуировавшимся в ходе тренировки – 100 %

**Замечания и предложения комиссии:** гр. 9 не выключила свет в  
зрительном зале, тогдашний контакт

Итоговая оценка: \_\_\_\_\_

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Члены комиссии:

Осипенкова С.Е. Осипенкова  
Вокина И.В. Вокина  
Богинс В.А. Богинс