

АКТ

проведения практической тренировки по отработке действий по безопасной,
быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации

«10» сентября 2024 г.

Комиссия в составе: заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты
Осипенкова Светлана Евгеньевна; заместитель заведующего Вокина Ирина Викторовна, инспектор г.
Воркуты ОНПР Богинс Владимир Артурович составила настоящий акт о результатах проведения
практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае
возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации в здании МБДОУ «Детский сад № 11 комби-
нированного вида» г. Воркуты, расположенного по адресу:
г. Воркута, ул. Димитрова, д. 16.

Характеристика здания с массовым пребыванием людей:

- размеры в плане: 68,4 x 17,6 метров;
- степень огнестойкости: 3
- этажность: 3
- количество эвакуационных выходов: 8
- тип системы оповещения о пожаре: речевая

Количество человек, подлежащих эвакуации 151

Время:

- начала тренировки (подачи вводной о возникновении пожара) в _____,
- срабатывания системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 10.17
- начала эвакуации из здания 10.20, завершения эвакуации из здания 10.28
- окончания сбора информации о количестве эвакуируемых людей 10.30.

Результаты эвакуации:

- фактическое время эвакуации людей из здания – 13,
- результат работы системы АПС и оповещения – удовлетворительный,
- количество эвакуируемых 151, из них детей 111, обслуживающий персонал 40
- количество используемых эвакуационных выходов из здания 8,
- количество постов безопасности у выходов 8,
- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава – да,
- соотношение списочной численности к фактически эвакуировавшимся в ходе тренировки – 100 %

Замечания и предложения комиссии: _____

Итоговая оценка: _____

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Члены комиссии:

С.Е. Осипенкова

И.В. Вокина

В.А. Богинс