

АКТ

проведения практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации

«15» октября 2024 г.

Комиссия в составе: заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты Осипенкова Светлана Евгеньевна; заведующий хозяйством Литвинова Екатерина Юрьевна, инспектор г. Воркуты ОНПР Богинс Владимир Артурович составила настоящий акт о результатах проведения практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации в здании МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, расположенного по адресу: г. Воркута, ул. Димитрова, д. 16.

Характеристика здания с массовым пребыванием людей:

- размеры в плане: 68,4 x 17,6 метров;
- степень огнестойкости: 3
- этажность: 3
- количество эвакуационных выходов: 8
- тип системы оповещения о пожаре: речевая
- Количество человек, подлежащих эвакуации 190

Время:

- начала тренировки (подачи вводной о возникновении пожара) в 15.10
- срабатывания системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 10.17,
- начала эвакуации из здания 10.18, завершения эвакуации из здания 10.20,
- окончания сбора информации о количестве эвакуируемых людей 10.30.

Результаты эвакуации:

- фактическое время эвакуации людей из здания – 13,
- результат работы системы АПС и оповещения – удовлетворительный,
- количество эвакуируемых 190, из них детей 151, обслуживающий персонал 39,
- количество используемых эвакуационных выходов из здания 8,
- количество постов безопасности у выходов 8,
- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава – да,
- соотношение списочной численности к фактически эвакуировавшимся в ходе тренировки – 100 %

Замечания и предложения комиссии: _____

Итоговая оценка: _____

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Члены комиссии:

С.Е. Осипенкова
С.Е. Осипенкова

Е.Ю. Литвинова
Е.Ю. Литвинова

В.А. Богинс